

2021 年水资源使用情况

实体名称		厦门厦顺铝箔有限公司			设施	生产设备、生活设施		
盘点日期		2021 年 1-12 月			完成日期	2022. 4. 28		
位置	功能/活动	水的种类	来源	用途	数量(m3/月)	最终目的地	其他信息	
东孚板带厂	循环冷却塔	设备使用	自来水	厦门水务集团	冷却循环水系统补水	18120	蒸发、海沧污水厂	多数蒸发, 清洗过滤器及换水月均产生废水 2486 m ³ , 处理后排放或回用
	生产车间	工艺使用	自来水	厦门水务集团	热轧、精整工艺用水	7897	蒸发、海沧污水厂	部分蒸发, 月均产生工艺废水 5974m ³ , 处理后排放或回用
	生活设施	员工活动	自来水	厦门水务集团	生活用水	3664	蒸发、海沧污水厂	部分蒸发, 月均产生生活废水 3530m ³ , 处理后排放或回用
	景观、绿化	景观池补水、绿地浇灌	中水	污水站中水	景观池补水、浇灌厂区绿植	4825	蒸发	(绿化用中水)
海沧铝箔厂	循环冷却塔	设备使用	自来水	厦门水务集团	设备散热	10799	蒸发, 海沧污水厂	多数蒸发, 清洗过滤器每月大约产生 84m ³ 废水, 处理后排放或回用
	生活设施	员工活动	自来水	厦门水务集团	生活用水	1751	蒸发, 海沧污水厂	部分蒸发, 月均产生 1275m ³ 生活废水, 处理后排放或回用
	景观、绿化	景观池补水、绿地浇灌	中水	污水站中水	景观池补水、浇灌厂区绿植	1191	蒸发	---
湖里铝箔厂	循环冷却塔	设备使用	自来水	厦门水务集团	冷却循环水系统补水	1348	蒸发、筓筓污水处理厂	多数蒸发, 清洗过滤器每月大约产生 28m ³ 废水, 处理后排放
	生活设施	员工活动	自来水	厦门水务集团	生活用水	978	蒸发, 筓筓污水处理厂	部分蒸发, 月均产生 783m ³ 生活废水处理后排放
	绿化	绿地浇灌	自来水	厦门水务集团	浇灌厂区绿植	45	蒸发	---